

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel:

Ettevõtte	HARDWARIO a.s. (Tšehhi äriregistri kood: 04998511)
Registreeritud asukoht	U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, Tšehhi Vabariik

Ettevõtte on kantud Ústí nad Labemi piirkondliku kohtu peetavasse äriregistrisse, B 2864.

Deklaratsiooni objekt:


Toote nimi	CHESTER Clime IAQ
Toote kirjeldus	Siseruumide õhukvaliteedi seireseade. See mõõdab CO ₂ kontsentratsiooni, lenduvaid orgaanilisi ühendeid, temperatuuri, niiskust, õhurõhku ja valgustatust ning tuvastab kohaloleku passiivse infrapunaanduriga; mõõteandmed edastatakse LTE-M/NB-IoT mobiilsidevõrkude või LoRaWAN-võrgu kaudu. Seade töötab vahemikus -30 kuni +70 °C.
Toiteallikas	Väline DC-toiteallikas 6 V kuni 28 V liitiumpolümeer-varuakuga
Raadioside	Mobiilside LTE-M või NB-IoT, LoRaWAN, Bluetooth Low Energy (2,4 GHz)

Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjakohaste liidu ühtlustamisõigusaktidega:

- Direktiiv 2011/65/EU – Ohtlike ainete piiramine (RoHS)
- Direktiiv 2014/53/EU – Raadioseadmete direktiiv (RED)

Toode vastab järgmistele standarditele:

- Standard EN 18031-1:2024
- Standard EN IEC 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013
- Standard EN IEC 61010-1:2010 + A1:2019
- Standard EN IEC 62311:2020
- Standard EN IEC 63000:2018
- Standard ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
- Standard ETSI EN 300 328 V2.2.2
- Standard ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
- Standard ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- Standard ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- Standard ETSI EN 301 489-52 V1.3.1:2024
- Standard ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
- Standard ETSI EN 301 908-13 V13.2.1

Kuupäev ja koht	6. juuli 2026, Liberec (Tšehhi Vabariik)
Nimi ja ametikoht	Pavel Hübner, tegevdirektor
Allkiri	

Tehnilist dokumentatsiooni säilitatakse ettevõtte registrijärgsel aadressil.