Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec:

| | |
|---|---|
| **Družba** | HARDWARIO a.s. (češka registrska številka družbe: 04998511) |
| **Sedež** | U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, Češka republika |

Družba je vpisana v sodni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Ústí nad Labem, B 2864.

**Predmet izjave:**

| | |
|---|---|
| **Ime izdelka** | CHESTER Clime |
| **Opis izdelka** | Baterijsko napajana enota za spremljanje temperature in vlažnosti. Odčitava do 32 zunanjih sond 1-Wire ali do 8 brezžičnih senzorjev Bluetooth Low Energy in meritve prenaša prek mobilnih omrežij LTE-M/NB-IoT ali omrežja LoRaWAN. Naprava deluje od −30 do +70 °C v ohišju s stopnjo zaščite IP65. |
| **Napajanje** | Primarni litijev baterijski modul (nazivno 3,6 V, 7 700 mAh) ali zunanje DC napajanje |
| **Radijske komunikacije** | Mobilno LTE-M ali NB-IoT, LoRaWAN, Bluetooth Low Energy (2,4 GHz) |

**Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji:**

- Direktiva 2011/65/EU: Omejevanje nevarnih snovi (RoHS)
- Direktiva 2014/53/EU: Direktiva o radijski opremi (RED)

**Ta izdelek je skladen z naslednjimi standardi:**

- Standard EN 18031-1:2024
- Standard EN IEC 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013
- Standard EN IEC 61010-1:2010 + A1:2019
- Standard EN IEC 62311:2020
- Standard EN IEC 63000:2018
- Standard ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
- Standard ETSI EN 300 328 V2.2.2
- Standard ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
- Standard ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- Standard ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- Standard ETSI EN 301 489-52 V1.3.1:2024
- Standard ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
- Standard ETSI EN 301 908-13 V13.2.1

| | |
|---|---|
| **Datum in kraj** | 1. november 2026, Liberec (Češka republika) |
| **Ime in funkcija** | Pavel Hübner, izvršni direktor |
| **Podpis** | Pavel Hubner |

Tehnična dokumentacija se hrani na naslovu sedeža družbe.