

Ova se izjava o sukladnosti izdaje na isključivu odgovornost proizvođača:

Društvo	HARDWARIO a.s. (češki registracijski broj društva: 04998511)
Sjedište	U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, Češka Republika

Društvo je upisano u sudski registar koji vodi Okružni sud u Ústí nad Labem, B 2864.

Predmet izjave:


Naziv proizvoda	FIBER
Opis proizvoda	Industrijski pristupnik s ugrađenim Linuxom za praćenje temperature na više točaka. Pruža osam neovisnih ulaza 1-Wire i integrirani radio 868 MHz (GFSK/LoRa) za bežične senzore, povezuje se putem Ethernet, Wi-Fi-ja ili opcijskog LTE ili LoRaWAN modula te prenosi podatke putem MQTT-a s TLS enkripcijom. Uređaj radi u rasponu od -20 do +60 °C.
Napajanje	Power over Ethernet (IEEE 802.3af, od 36 V do 57 V) s pričuvnom litij-ionskom baterijom od 3,6 V
Radiokomunikacija	Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth Low Energy, 868 MHz ISM (GFSK/LoRa); opcijski mobilni LTE ili LoRaWAN modul

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

- Direktiva 2011/65/EU – Ograničenje opasnih tvari (RoHS)
- Direktiva 2014/53/EU – Direktiva o radijskoj opremi (RED)

Ovaj proizvod usklađen je sa sljedećim normama:

- Norma EN 18031-1:2024
- Norma EN IEC 62311:2020
- Norma EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
- Norma EN IEC 63000:2018
- Norma ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
- Norma ETSI EN 300 328 V2.2.2
- Norma ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
- Norma ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- Norma ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- Norma ETSI EN 301 489-52 V1.3.1:2024
- Norma ETSI EN 301 893 V2.1.1
- Norma ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
- Norma ETSI EN 301 908-13 V13.2.1

Datum i mjesto	6. srpnja 2026., Liberec (Češka Republika)
Ime i funkcija	Pavel Hübner, glavni izvršni direktor
Potpis	

Tehnička dokumentacija čuva se na adresi sjedišta društva.