Ova se izjava o sukladnosti izdaje na isključivu odgovornost proizvođača:

| | |
|---|---|
| **Društvo** | HARDWARIO a.s. (češki registracijski broj društva: 04998511) |
| **Sjedište** | U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, Češka Republika |

Društvo je upisano u sudski registar koji vodi Okružni sud u Ústí nad Labem, B 2864.

**Predmet izjave:**

| | |
|---|---|
| **Naziv proizvoda** | FIBER |
| **Opis proizvoda** | Industrijski pristupnik s ugrađenim Linuxom za praćenje temperature na više točaka. Pruža osam neovisnih ulaza 1-Wire i integrirani radio 868 MHz (GFSK/LoRa) za bežične senzore, povezuje se putem Etherneta, Wi-Fi-ja ili opcijskog LTE ili LoRaWAN modula te prenosi podatke putem MQTT-a s TLS enkripcijom. Uređaj radi u rasponu od −20 do +60 °C. |
| **Napajanje** | Power over Ethernet (IEEE 802.3af, od 36 V do 57 V) s pričuvnom litij-ionskom baterijom od 3,6 V |
| **Radiokomunikacija** | Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth Low Energy, 868 MHz ISM (GFSK/LoRa); opcijski mobilni LTE modul s pričuvnom vezom 3G/2G ili LoRaWAN modul |

**Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:**

- Direktiva 2011/65/EU: Ograničenje opasnih tvari (RoHS)
- Direktiva 2014/53/EU: Direktiva o radijskoj opremi (RED)

**Ovaj proizvod usklađen je sa sljedećim normama:**

- Norma EN 18031-1:2024
- Norma EN IEC 62311:2020
- Norma EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
- Norma EN IEC 63000:2018
- Norma ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
- Norma ETSI EN 300 328 V2.2.2
- Norma ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
- Norma ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- Norma ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- Norma ETSI EN 301 489-52 V1.3.1:2024
- Norma ETSI EN 301 511 V12.5.1
- Norma ETSI EN 301 893 V2.1.1
- Norma ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
- Norma ETSI EN 301 908-2 V13.1.1
- Norma ETSI EN 301 908-13 V13.2.1

| | |
|---|---|
| **Datum i mjesto** | 7. listopada 2026., Liberec (Češka Republika) |
| **Ime i funkcija** | Pavel Hübner, glavni izvršni direktor |
| **Potpis** |  |

Tehnička dokumentacija čuva se na adresi sjedišta društva.